

**Informacja dotycząca czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o.**

Kalkulowane przez UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. wskaźniki określające czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców definiowane są w następujący sposób:

|       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAIDI | – | wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez liczbę obsługiwanych odbiorców; |
| SAIFI | – | wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw tego rodzaju w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców;                                                        |
| MAIFI | – | wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.                                                                                       |

Tabela poniższa przedstawia skalkulowane dla roku 2024 wart. wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Jednostka miary | Wartość |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej (SAIDI – nieplanowane)                                    | min             | 0       |
| Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej + katastrofalnej (SAIDI – nieplanowane z katastrofalnymi) |                 | 0       |
| Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej (SAIDI – planowane)                                       |                 | 0       |
| Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich (SAIFI – nieplanowane)                                          | szt./odb.       | 0       |
| Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich + katastrofalne (SAIFI – nieplanowane z katastrofalnymi)        |                 | 0       |
| Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich (SAIFI – planowane)                                             |                 | 0       |
| Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI)                                                                                                   |                 | 0       |

Całkowita liczba odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. wynosi 23 podmioty.